

**ALLEGATO 1 - Annex 1**

<b>Attestato n°:</b>  Certificate n°	<b>B.04.0740-AP-83</b>	<b>Modulo B1 - Module B1</b>  <b>Esame CE della Progettazione -</b>  <b>EC Design Examination</b>
<b>Fabbricante:</b>  Manufacturer	<b>FONDERIE SIME SpA</b>	

**Modelli di Caldaie per produzione acqua calda coperti dal modulo B1 :**

*Type of Boilers for warm water production covered by Module B1:*

<b>Tipo</b> Type	<b>Potenza termica (kW)</b> Bleat output	<b>Pressione max esercizio (bar)</b> Max working pressure	<b>Capacità (l)</b> Volume	<b>Temperatura max (°C)</b> Max temperature
Solida EV 3	23	4	30	95
Solida EV 4	34	4	39	95
Solida EV 5	45	4	48	95
Solida EV 6	56	4	57	95
Solida EV 7	67	4	66	95
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//

DATA : 05.06.2013

Resp. UTEP/AP APAVE ITALIA CPM Srl: Ing. Giovanni Michele Massa


