

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

(In conformitate cu anexa VII a Directivei 97/23/CE – PED)

 FONDERIE SIME S.P.A. cu sediul la Legnago (VR) pe via Garbo 27/**declara ca**
 ansamblul sub presiune descris in continuare

TIP	Cazani SOLIDA/GG SF/M/SF/SOLIDA EV/GG CS alimentat manual cu carbune, lemn sau pelet si organele aferente/aparatura de reglaj si siguranta (Nota 1)	
NUMAR SERIE	[REDACTED]	
VOLUM	SOLIDA 3, GG SF 3	23
	SOLIDA 4/C1 4, GG SF 4/SF C1 4, M 4	27
	SOLIDA 5/C1 5/5 PL, GG SF 5/SF C1 5, M 5, SF 5	31
	SOLIDA 6/C1 6, GG SF 6/SF C1 6, M 6	35
	SOLIDA 7/C1 7, GG SF 7/SF C1 7, M 7	39
	SOLIDA 8/8 PL/8 PL +/8 PLUS/C1 8, GG SF 8/SF PL/SF C1 8, M 8, SF 8	43
	SOLIDA EV 3, GG CS 3	30
	SOLIDA EV 4, GG CS 4	39
	SOLIDA EV 5, GG CS 5	48
	SOLIDA EV 6, GG CS 6	57
	SOLIDA EV 7, GG CS 7	66
PRESIUNE MINIMA - MAXIMA ADMISIBILA (PS)	0 - 4 BAR	
TEMPERATURA MINIMA - MAXIMA ADMISIBILA (TS)	10°C - 95°C	
FLUID /GRUP	lichid / 2	
CATEGORIA RISCULUI	Art. 3 paragraf 2.3 /	
FORMULAR DE EVALUARE A CONFORMITATII	B1	
AN DE FABRICATIE	CONSULTATI Nota 2	

 Norme sau alte referinte normative pentru SOLIDA C1/GG SF C1: **EN 303-5** Raport de Proba ITT CS - 09 – 003

Nota 1: Organele/dispozitivele de reglare si/sau siguranta pot fi variabile (Consultati manualul de utilizare si intretinere)

Nota 2: Anul de fabricatie este evidentiat prin primele doua cifre din seria de fabricatie dupa cum urmeaza: 35 = 2005, 36 = 2006, 37= 2007,

38 = 2008, 39 = 2009, 40 = 2010, 41 = 2011, 42 = 2012, 43 = 2013, 44 = 2014, 45 = 2015


este in conformitate cu directiva 97/23/CE (cerinte esentiale de siguranta de la punctele 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) si d) All. I). Ansamblul a fost supus procedurii de evaluare conform : **MODUL B1**. Care confirma ca proiectarea, fabricarea si inspectia sunt in conformitate cu cerintele esentiale de siguranta si calitate din 97/23/CE. Organismul notificat APAVE ITALIA CPM CE 0398 a emis atestarea modulului B1: B.04.0740.AP.83 (consultati **Nota 3**). In consecinta ansamblul respectiv a fost marcat CE cu indicarea numarului organismului notificat.

Nota 3: Organismul notificat APAVE ITALIA CPM CE 0398 a emis atestarea conform modulului B1 ca verificare a proiectarii.

Legnago (VR),

Reprezentantul Legal,
Ss indescifrabil

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba italiana anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana Belegante